



#### LEGENDA

- 1** PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE 2 DN 40 - wg PB przyłącza  
**2** PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ BUDYNKU - wg PB przyłącza  
**3** ZAKOŃCZENIE IZOLACJI E-110 wg PB przyłącza  
**4** ZAWÓR KULOWY O POŁĄCZENIACH KOŁNIERZOWYCH DN 40 PN 25- szt. 2 wg PB przyłącza  
**5** ZWĘŻKA STAŁOWA CZARNA SYMETRYCZNA DN 40/32 - szt. 2  
**6** REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z OGRANICZENIEM PRZEPŁYWU AVPB Kv 4,0 m<sup>3</sup>/h DN 15 PN 25  
**7** FILTR SIATKOWY O POŁĄCZENIACH KOŁNIERZOWYCH DN 32 fig. 821  
**8A** PRZELICZNIK KAMSTRUP MULTICAL 603  
**8B** PRZEPŁYWOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY Qn 2,5 m<sup>3</sup>/h DN 20 - POWRÓT  
**8C** CZUJNIKI TEMPERATURY Pt 500,  
**9** ZWĘŻKA STAŁOWA CZARNA SYMETRYCZNA DN 32/20 - szt. 2  
**10** ZWĘŻKA STAŁOWA CZARNA SYMETRYCZNA DN 32/15 - szt. 2

**T** Termometr techniczny prosty z oprawą r(P)0-+150(1.0)50

**M** Manometr centryczny z kurkiem manometrycznym M100-R(0-1,6)MPa -1,6

Projektowanie, usługi, nadzór		Branża	Faza	Data	Skala
<b>JAN NABIAŁEK</b>		<b>Sanitarna</b>	<b>PT</b>	<b>XII.2023</b>	<b>---</b>
Ostrołęka ul. Bohaterów Warszawy 6					
Inwestor	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ DOM" 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Lipowa 4				
Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Ostrów Mazowiecka ul. Widnichowska 1				
Temat	SCHEMAT IDEOWY MONTAŻU licznika ciepła i regulatora różnicy ciśnień				
Projektant	mgr inż. Jan Nabiałek				Nr rys. <b>S3</b>
branża sanitarna	MAZ/0439/PWOS/08				
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Nabiałek				
branża sanitarna	MAZ/0320/PWOS/11				